

## ВАТ "Кіровоградгаз"

### Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу, що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області, за період Вересень 2020 р.

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Вересень 2020 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

Параметр якості природного газу	Одиниця вимірювання	Фактичне значення*	Нормативне значення по ГОСТ
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	8 794 - 9 159	не регламентується
	МДж/ куб.м	36,82 - 38,35	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,23 - 10,65	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	7 930 - 8 264	не менше 7600
	МДж/ куб.м	33,2 - 34,6	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,22 - 9,61	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 243 - 11 958	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	47,073 - 50,064	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,08 - 13,91	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0021 - 0,0198	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ) УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №41/18 дійсне до 07.08.2020 р. перебуває в стадії пролонгації в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про тендерні закупівлі»);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 015-18 від 28.11.2018 р. дійсне до 27.11.2021 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р. дійсне до 15.04.2023 р.)
- Барське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» Гайсинський ПМ (свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.).