

ВАТ "Кіровоградгаз"

Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу, що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області, за період Листопад 2020 р.

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Листопад 2020 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Теплота згоряння вища | ккал/куб.м | 8 834 - 9 293 | не регламентується |
| | МДж/ куб.м | 36,99 - 38,91 | не регламентується |
| | кВт год/ куб.м | 10,27 - 10,81 | не регламентується |
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 7 967 - 8 391 | не менше 7600 |
| | МДж/ куб.м | 33,36 - 35,13 | не менше 31,80 |
| | кВт год/ куб.м | 9,27 - 9,76 | не менше 8,83 |
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11 302 - 11 992 | 9850 - 13000 |
| | МДж/ куб.м | 47,32 - 50,21 | 41,21-54,39 |
| | кВт год/ куб.м | 13,14 - 13,95 | 11,44-15,11 |
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 |
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 |
| Об'ємна доля кисню | % | 0,001 - 0,0183 | не більше 1,0 |
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |
| Інтенсивність запаху газу | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ) УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №41/18 дійсне до 07.08.2020 р. перебуває в стадії пролонгації в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про тендерні закупівлі»);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 015-18 від 28.11.2018 р. дійсне до 27.11.2021 р);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р. дійсне до 15.04.2023 р.)
- Барське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» Гайсинський ПМ (свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.).