

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,  
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,  
за період Березень 2019 р.**

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Березень 2019 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

<b>Параметр якості природного газу</b>	<b>Одиниця вимірювання</b>	<b>Фактичне значення*</b>	<b>Нормативне значення по ГОСТ</b>
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	9 019 - 9 184	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,76 - 38,45	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,49 - 10,68	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	8 133 - 8 292	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,05 - 34,72	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,46 - 9,64	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 649 - 11 933	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,77 - 49,96	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,55 - 13,88	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0022 - 0,0107	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №41/18 дійсне до 07.08.2020 р., свідоцтво про атестацію №РН-0058/2015 від 18.06.2015 р. дійсне до 18.06.2020 р.; свідоцтво про атестацію № КФ 015-18 від 28.11.2018 р. дійсне до 27.11.2021 р.);
- Барського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 08/-0016/2018 від 16.05.2018 р. дійсне до 16.05.2021 р.);